

## 電力供給仕様書

### 1 適用

#### (1) 適用範囲

本仕様書は、次に掲げる需要場所で使用する電力の調達について適用する。

#### (2) 需要場所

四万十市立市民病院（高知県四万十市中村東町1丁目1番27号）

#### (3) 業種及び用途

公立病院（業務用電力）

### 2 仕様

#### (1) 供給電気方式等

- ① 供給電気方式 : 交流3相3線方式
- ② 調達電力（標準電圧）: 6600V
- ③ 計量電圧（標準電圧）: 6600V
- ④ 標準周波数 : 60Hz
- ⑤ 受電方式 : 1回線

#### (2) 予定契約電力及び予定使用電力量

ア 予定契約電力 310kW

ただし、各月の契約電力は、その月の最大需要電力と前11か月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。

イ 予定使用電力量 1,012,372kWh ※R7.1月～R7.12月実績

実際の使用電力量は、都合により使用電力量を上回り、又は、下回ることができるものとする。

#### (3) 非常用自家発電装置

	一般病棟	検査室	南病棟	透析関係
定格出力	220kVA	105kVA	100kVA	220kVA
台数	1	1	1	1
用途	非常用	非常用	非常用	非常用
定格電圧	220V	220V	220V	220V
系統連系の有無	無	無	無	無
アンシリーラリーサービス料対象容量	0kW	0kW	0kW	0kW

### 3 調達期間

令和8年4月1日 0時 から 令和9年3月31日 24時 まで

#### 4 電気料等の計量

- ①自動検針装置 : あり
- ②受託者の検針方法 : 自動検針
- ③電力量計構成 : 電力需給用複合計器（通信機能付）

#### 5 需給地点

対象建物の四万十市立市民病院所有の閉開器の電源側接続点とする。

#### 6 電気工作物の財産分界点

「需給地点」に同じ。ただし、取引用電力計及びその付属装置は除く。

#### 7 保安上の責任分界点

「需給地点」に同じ。ただし、取引用電力計及びその付属装置は除く。

#### 8 その他

- (1) 力率は 100% とする。
- (2) フリッカ発生機器等電気の質に影響を与えるような負荷設備、太陽光発電設備は有していない。
- (3) 供給期間中、当施設の設備等を利用し、安定した電気の供給が可能であること。  
ただし、当該設備等に改修及び改善等が必要であるときは、発注者と協議することとする。
- (4) 障害等が発生した場合に迅速に対処できる体制を有すること。
- (5) この仕様書及び別添契約書に定めのない他の供給条件については、四国地区の旧一般電気事業者が公表している電気供給条件、主契約料金条件により取り扱うものとする。
- (6) 料金の請求の際には、最大需要電力、契約電力、使用電気量、力率、単価及び料金等を通知すること。
- (7) 原則として、入札公告に掲げる期間内は同一単価とする。ただし、天災地変、法令の改正又は改廃その他著しい事情により変更が必要となった場合は、協議の上、変更することができる。