

付表1 委託対象学校

No.	事業場名	事業場の所在地	月次点検頻度	年次点検頻度	絶縁監視装置の設置	設備容量(kVA)	予備発電容量(kVA)	発電所容量(kVA)	プール使用前点検
1	四万十市立下田小学校	四万十市下田1542番地	隔月	年1回以上	有	100	-	-	○
2	四万十市立竹島小学校	四万十市竹島3332番地	隔月	年1回以上	無	80	-	-	○
3	四万十市立東山小学校	四万十市佐岡953番地1	隔月	年1回以上	有	400	-	16	○
4	四万十市立中村小学校	四万十市中村新町三丁目20番地	隔月	年1回以上	有	450	-	18	○
5	四万十市立中村南小学校	四万十市不破上町1949番地1	隔月	年1回以上	有	105	-	18	○
6	四万十市立蕨岡小学校	四万十市蕨岡甲6685番地	隔月	年1回以上	無	80	-	16	○
7	四万十市立具同小学校	四万十市具同田黒1丁目4番1号	隔月	年1回以上	有	200	-	16	○
8	四万十市立東中筋小学校	四万十市国見460番地	隔月	年1回以上	無	100	-	16	○
9	四万十市立中村中学校	四万十市中村東町2丁目1番30号	隔月	年1回以上	有	350	-	16	○
10	四万十市立蕨岡中学校	四万十市蕨岡甲6959番地	隔月	年1回以上	無	51	-	16	-
11	四万十市立利岡小学校 (旧後川中学校)	四万十市利岡132番地	隔月	年1回以上	無	80	-	16	○
12	四万十市立八束小学校 (旧八束中学校)	四万十市実崎1230番地	隔月	年1回以上	有	100	-	-	○
13	四万十市立東中筋中学校	四万十市国見222番地	隔月	年1回以上	無	50	-	16	-
14	四万十市立中筋中学校	四万十市有岡1008番地	隔月	年1回以上	無	50	-	16	-
15	四万十市立中村西中学校	四万十市具同7058番地1	隔月	年1回以上	有	450	-	16	○