

小中学校水泳プール浄化装置設備（カートリッジ、砂濾過方式）  
の保守業務仕様書

委託する保安業務

四万十市が設置する学校水泳プール浄化装置設備（カートリッジ、砂濾過方式）の保守点検業務。

委託対象施設

学校の名称及び所在地	付表のとおり
浄化設備の種類	付表のとおり

委託期間

令和8年4月1日から令和11年3月31日まで

委託業務の内容

1 受託者が行う保守点検は、浄化装置設備の種類に応じて下記により付表のとおり行うものとする。

（1）定期点検

- a 始業点検は、プール使用開始前の点検をいい、プールの使用を開始するにあたって支障のないよう機器の調整を行うこと。
- b 収納整備は、プール使用期間終了後の点検をいい、機器のメンテナンス及び未使用期間中に機器の状態を良好に保てるよう整備すること。

（2）臨時点検

臨時点検は、異常が発生した場合及び発生するおそれがある場合など、必要に応じて行う。

（3）濾過装置の点検

始業点検における濾過装置の点検は、付表のとおりとし、カートリッジ材料・交換に○印があるものは、材料費、交換費を、カートリッジ交換のみに○印があるものは、材料は市からの支給品とし、交換費のみを委託料に含めるものとする。

2 点検対象機器

- （1）濾過タンク
- （2）ヘアキャッチャー
- （3）ポンプ、モーター
- （4）滅菌装置
- （5）操作盤
- （6）浄化装置設備周辺の配管、バルブ類

### 3 運転操作の教示

厚生労働省通達によるプール水質基準値を得るよう運転するため、学校の担当者に浄化装置設備の運転操作、及び水質測定等について指導すること。

### 4 保守点検記録

始業点検、収納整備の点検記録を作成し、学校長の確認を受けた後、全ての学校の記録をまとめて、学校教育課に提出すること。

#### 再委託の禁止

受託者は契約した業務の全部または一部を他の者に再委託してはならない。ただし、書面により市教育委員会の承諾を得たときは、この限りでない。

#### その他

受託者は、業務が確実に行える人員体制を確保し、緊急時に迅速に対応できる体制が取れること。また保安点検業務を行うにあたり、業務上付帯的に実施しなければならないもの、あるいは市教育委員会が特に指示したものは、本書に記載がないものであっても、委託料の範囲において誠実に実施すること。

付表 令和8年度委託対象学校プール

No	学校名	学校の所在地	点検回数	濾過装置点検内容（始業点検時）		
				種類	カートリッジ 交換	カートリッジ 材料
1	下田小学校	四万十市下田魚市場 1542	2回	砂		
2	竹島小学校	四万十市竹島 3332	2回	カートリッジ (OA-III)		
3	蕨岡小学校	四万十市蕨岡クチエゴ谷 6684	2回	カートリッジ (OA-III)	○	○ (320本)
4	大用小学校	四万十市大用熊野 428	2回	カートリッジ (OA-III)	○	○ (320本)
5	具同小学校	四万十市具同隅田 1722	2回	カートリッジ (OA-III)		
6	八束小学校 (旧八束中学校)	四万十市実崎ウワノバタケ 1230	2回	カートリッジ (OA-II)	○	○ (320本)
7	東中筋小学校	四万十市国見北ナンゴウ 460	2回	カートリッジ (OA-III)	○	○ (320本)
8	中筋小学校	四万十市有岡小松谷山 925	2回	カートリッジ (OA-III)		
9	中村南小学校	四万十市不破上町 1949	2回	カートリッジ (OA-III)		
10	利岡小学校	四万十市利岡辻堂 132	2回	カートリッジ (OA-II)	○	○ (240本)
11	西土佐小学校	四万十市西土佐 1110-33	2回	カートリッジ (OA-IV)		
12	中村中学校	四万十市中村東町 2-1-30	2回	カートリッジ (OA-III)		
13	西土佐中学校	四万十市西土佐用井 1111-1	2回	カートリッジ (OA-III)		

注) 点検回数の内訳は、始業点検、収納整備とする。

付表 令和9年度委託対象学校プール

No	学校名	学校の所在地	点検回数	濾過装置点検内容（始業点検時）		
				種類	カートリッジ 交換	カートリッジ 材料
1	下田小学校	四万十市下田魚市場 1542	2回	砂		
2	竹島小学校	四万十市竹島 3332	2回	カートリッジ (OA-III)	○	○ (319本)
3	蕨岡小学校	四万十市蕨岡クチエゴ谷 6684	2回	カートリッジ (OA-III)		
4	大用小学校	四万十市大用熊野 428	2回	カートリッジ (OA-III)		
5	具同小学校	四万十市具同隅田 1722	2回	カートリッジ (OA-III)		
6	八束小学校 (旧八束中学校)	四万十市実崎ウワノバタケ 1230	2回	カートリッジ (OA-II)		
7	東中筋小学校	四万十市国見北ナンゴウ 460	2回	カートリッジ (OA-III)		
8	中筋小学校	四万十市有岡小松谷山 925	2回	カートリッジ (OA-III)	○	○ (320本)
9	中村南小学校	四万十市不破上町 1949	2回	カートリッジ (OA-III)		
10	利岡小学校	四万十市利岡辻堂 132	2回	カートリッジ (OA-II)		
11	西土佐小学校	四万十市西土佐 1110-33	2回	カートリッジ (OA-IV)	○	○ (480本)
12	中村中学校	四万十市中村東町 2-1-30	2回	カートリッジ (OA-III)		
13	西土佐中学校	四万十市西土佐用井 1111-1	2回	カートリッジ (OA-III)		

注) 点検回数の内訳は、始業点検、収納整備とする。

付表 令和10年度委託対象学校プール

No	学校名	学校の所在地	点検回数	濾過装置点検内容（始業点検時）		
				種類	カートリッジ 交換	カートリッジ 材料
1	下田小学校	四万十市下田魚市場 1542	2回	砂		
2	竹島小学校	四万十市竹島 3332	2回	カートリッジ (OA-III)		
3	蕨岡小学校	四万十市蕨岡クチエゴ谷 6684	2回	カートリッジ (OA-III)		
4	大用小学校	四万十市大用熊野 428	2回	カートリッジ (OA-III)		
5	具同小学校	四万十市具同隅田 1722	2回	カートリッジ (OA-III)	○	○ (320本)
6	八束小学校 (旧八束中学校)	四万十市実崎ウワノバタケ 1230	2回	カートリッジ (OA-II)		
7	東中筋小学校	四万十市国見北ナンゴウ 460	2回	カートリッジ (OA-III)		
8	中筋小学校	四万十市有岡小松谷山 925	2回	カートリッジ (OA-III)		
9	中村南小学校	四万十市不破上町 1949	2回	カートリッジ (OA-III)	○	○ (320本)
10	利岡小学校	四万十市利岡辻堂 132	2回	カートリッジ (OA-II)		
11	西土佐小学校	四万十市西土佐 1110-33	2回	カートリッジ (OA-IV)		
12	中村中学校	四万十市中村東町 2-1-30	2回	カートリッジ (OA-III)	○	○ (312本)
13	西土佐中学校	四万十市西土佐用井 1111-1	2回	カートリッジ (OA-III)	○	○ (319本)

注) 点検回数の内訳は、始業点検、収納整備とする。