

令和 7 年度

応急給水栓

仕様書

四万十市 上下水道課

|     |    |   |                               |
|-----|----|---|-------------------------------|
| 1.  | 品  | 名 | 応急給水栓                         |
| 2.  | 型  | 式 | 緊急用給水栓セット（レスキュータップ同等品）        |
| 3.  | 数  | 量 | 45組                           |
| 4.  | 主  | 要 | 型 式：RT                        |
|     |    |   | 使用圧力：0.75MPa                  |
|     |    |   | 使用流体：水道水                      |
|     |    |   | 使用温度：常温                       |
|     |    |   | 質 量：12kg程度                    |
|     |    |   | 呼 び 径：15A、25A、32A             |
| 5.  | 主  | 要 | 本 体：SUS304                    |
|     | 部  |   | 消火栓用継手：アルミ製                   |
|     | 材  |   | 水 栓：青銅                        |
|     | 質  |   | グロージョイント受口：SCS13              |
|     |    |   | グロージョイント挿口：SCS13              |
|     |    |   | SUSフレキシブル管：SUS304             |
| 6.  | 部  | 材 | 水栓取付管：1基（水栓4口、三角ハンドル）         |
|     | (1 | 組 | 直立管：1基（グロージョイントストッパー及び        |
|     | 当  | た | ジョイント保護キャップ含む）                |
|     | り  | ) | フレキシブル管：1本（L=1500mm、32Aグロー受挿） |
|     |    |   | カプラー：1個（65Aマチノメス×32Aグロー受）     |
|     |    |   | ※ただし、数量45組の内、42組              |
|     |    |   | ：1個（40Aマチノメス×32Aグロー受）         |
|     |    |   | ※ただし、数量45組の内、3組               |
|     |    |   | 収納バック：1個（H300×D300×W900mm程度）  |
| 7.  | 付  | 属 | 取扱説明書                         |
| 8.  | 特  | 記 | （1）消火栓へ取付けができること              |
|     | 事  | 項 | （2）各部材が軽量であること                |
|     |    |   | （3）組立、収納の際に工具を要しないこと          |
| 9.  | 納  | 入 | 令和8年2月20日                     |
| 10. | 納  | 入 | 四万十市上下水道課指定場所                 |
|     | 場  | 所 |                               |