

令和8年度四万十市立小中学校（中村地域）の浄化槽清掃業務仕様書

委託する清掃業務

四万十市が設置する小中学校の浄化槽において、浄化槽法第10条第1項の規定により清掃を実施する。

委託対象施設

学校の名称及び所在地	付表のとおり
浄化槽の種類、規模	付表のとおり

委託期間

令和8年7月1日から令和8年10月1日まで

委託業務の内容

- 1 受託者が行う清掃業務は、付表の施設について下記のとおり行うものとする。
 - (1) 清掃業務
環境省関係浄化槽法施行規則（昭和59年厚生省令第17号）第3条に規定する「清掃の技術上の基準」により清掃業務を行うこと。
 - (2) 清掃の実施日及び回数
清掃は、学校の夏期休暇中に1回行う。各学校の清掃実施日は、保守点検業者と打合せをし、各学校と協議の上、決定すること。全ての学校の実施日が決定した後、一覧表を学校教育課に提出すること。
- 2 清掃作業報告書
清掃終了後、作業前と作業後の写真を添付した別紙清掃記録票（同程度の様式でも可。）を作成し、全ての学校の記録票をまとめて、学校教育課に提出すること。

再委託の禁止

受託者は契約した業務の全部または一部を他の者に再委託してはならない。

その他

受託者は、清掃業務を行うにあたり、業務上付帯的に実施しなければならない作業等は、本書に記載がないものであっても、委託料の範囲において誠実に実施すること。

付表 委託対象学校

No.	学校名	学校の所在地	清掃回数	浄化槽の種類処理方式		人槽(人)
				種類	処理方式	
1	下田小学校	四万十市下田魚市場 1542	1回	合併	分離接触	35
2	竹島小学校	四万十市竹島 3332	1回	単独	分離接触ばっ気	45
3	東山小学校	四万十市佐岡下モ谷 953	1回	合併	接触ばっ気	145
4	蕨岡小学校	四万十市蕨岡クチエゴ谷 6684	1回	単独	新分離ばっ気	40
5	大用小学校	四万十市大用熊野 428	1回	合併	分離接触	14
6	片魚小学校	四万十市片魚ゴミ 317	1回	合併	嫌気接触	10
7	田野川小学校(体育館)	四万十市田野川小塚 1240	1回	合併	嫌気接触	10
8	利岡小学校 (旧後川中学校)	四万十市利岡辻堂 132	1回	合併	分離接触	26
9	東中筋小学校	四万十市国見北ナンゴウ 460	1回	単独	新分離ばっ気	35
10	中筋小学校	四万十市有岡小松谷山 925	1回	単独	新分離ばっ気	50
11	具同小学校	四万十市具同隅田 1722	1回	単独	旧分離ばっ気	200
12	八束小学校 (旧八束中学校)	四万十市実崎ウワノバタケ 1230	1回	合併	分離接触	21
13	旧八束小学校	四万十市間崎天満 7483	1回	単独	旧分離ばっ気	65
14	川登小学校	四万十市川登高畑 1030	1回	合併	嫌気接触	10
15	蕨岡中学校	四万十市蕨岡 6959	1回	合併	分離接触	22
16	東中筋中学校	四万十市国見字小弘岡 222	1回	合併	分離接触	26
17	中筋中学校	四万十市有岡字上クボテ 1008	1回	単独	新分離ばっ気	35
18	大用中学校	四万十市大用熊野 393	1回	単独	平面酸化床	20
19	中村西中学校	四万十市具同あいのさわ 7058-1	1回	合併	固液分離型流量調整付担体流動生物ろ過循環	60
20	中村西中学校(プール)	四万十市具同あいのさわ 7058-1	1回	単独	新分離ばっ気	22
21	大用中学校(体育館)	四万十市大用熊野 393	1回	合併	接触濾床	12

浄化槽清掃記録票

清 掃 日 時	令和 年 月 日	天候	気温 度
施 設 の 名 称		住所	
処 理 対 象 人 数	人槽	型式	処理方法

作業内容	単 位 装 置 等		清掃の有無	単 位 装 置 等		清掃の有無	単 位 装 置 等		清掃の有無	
	共通	流入管きよ			沈殿分離室			沈殿分離槽		
	インハート升		全ばっ気・分離ばっ気方式	ばっ気室			流入ホップ槽			
	スクリーン設備			フローア-吸気口			流入調整槽			
	移流管・移流口			散気装置ばっ気攪拌装置			計量装置			
	流 出 口			沈 殿 室			越 流 ぜ き			
	放流管きよ			越 流 ぜ き			消 毒 室			
	一次処理装置			消 毒 室			排水ホップ槽			
腐敗室方式	散水ろ床		分離接触ばっ気方式				汚泥濃縮貯留槽			
	平面酸化床			沈殿分離室			汚泥貯留槽			
	排水ホップのスイッチ			接触ばっ気室			汚泥濃縮槽			
	送 気 口			ろ床（逆洗）						
	排 気 管			フローア-吸気口						
	消 毒 室			散気装置ばっ気攪拌装置						
				沈 殿 室						
				越 流 ぜ き						
				消 毒 室						
搬出汚泥の処分先						汚泥引抜き量	m ³			
特記事項										
浄化槽清掃業者	名 称					代表者氏名				
	住 所					許可年月日 許可番号				