

金抜き設計書

工事名称 令和8年度市民病院病室改修工事

工事場所 中村東町一丁目

工期 契約締結日の翌日から90日間

病室内装改修工事 一式

電気設備改修工事 一式

機械設備改修工事 一式

名	称	数	量	単位	金	額	備	考
直接工事費								
建築工事		1		式				
電気設備工事		1		式				
機械設備工事		1		式				
計								
共通費								
共通仮設費		1		式				
現場管理費		1		式				
一般管理費等		1		式				
計								
工事価格		1		式				
消費税等相当額		1		式			消費税率 10 %	
工事費		1		式				

[illegible]

[illegible]

病室					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
計					
木	仕上(部材別)	1	式		
計					
金属	内部	1	式		
計					
建具	木製建具	1	式		
計					
内外装	内部	1	式		
計					
ユニット及びその他	内部	1	式		
計					
内装改修	撤去	1	式		
計					
発生材処理	運搬	1	式		
発生材処理	処分	1	式		
計					

[illegible]

[illegible]

四万十市

病室		内外装		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ビニル床シート	無地 厚2.5 防滑仕様 複層ビニル床シートFS 多湿部 突付け	27.4	m ²			見積
ビニル幅木	H100	47	m			見積
壁 せっこうボード張り (GB)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け	50.7	m ²			見積
壁 壁紙張り	ビニル壁紙(量産品)	50.7	m ²			見積
天井 化粧けい酸カルシウム板張り	タイプ2(ノアス)0.8FK 厚6 目透し	15.3	m ²			
天井 せっこうボード張り (GB-R)	厚 9.5 準不燃 下地張り	15.3	m ²			
壁 化粧けい酸カルシウム板張り	タイプ2(ノアス)0.8FK 厚6 鋼製、木、ボード下地 突付け	109	m ²			
コンクリートブロック	120×190×390 C種	7	個			見積
乾式二重床	パーティクルボード t20	8.6	m ²			見積
天井 ロックウール化粧吸音板張り (DR)	フラット内部用 厚12 不燃 軽鉄直張 -	39.5	m ²			
廻り縁	塩ビ 9mm 突付け	80.4	m			見積
ポリマーセメントモルタル塗 (改修下地不陸調整用)	カチオン系 厚さ2mm程度	18.8	m ²			
計						

四万十市

病室		内装改修		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
天井LGS 撤去	集積共	44.5	m ²			見積
天井石綿吸音板 撤去	一重張り 石綿含有 集積共	44.5	m ²			見積
壁LGS 撤去	集積共	79.4	m ²			見積
壁石こうボードt9.5 撤去	二重張り 石綿含有 集積共	11.9	m ²			見積
壁石こうボードt12.5 撤去	二重張り 石綿含有 集積共	100	m ²			見積
ビニル床シート 撤去	集積共	15.7	m ²			見積
腰壁タイル 撤去	集積共	5.9	m ²			見積
SUS床見切り 撤去		0.8	m			見積
ビニル幅木 撤去		11.2	m			見積
計						

[illegible]

四万十市

[illegible]

病室					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
電灯設備	電灯分岐	1	式		
電灯設備	コンセント分岐	1	式		
計					
拡声設備		1	式		
計					
誘導支援設備	トイレ等呼出	1	式		
計					
火災報知設備	自動火災報知	1	式		
計					
撤去工事	撤去工事	1	式		
計					
発生材処理		1	式		
計					

病室		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
600Vボ°リエチレン絶縁 耐燃性ボ°リエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1. 6mm- 2C FEP内 (PF・CD)	15	m			
600Vボ°リエチレン絶縁 耐燃性ボ°リエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1. 6mm-2C 天井・床・ビ°ット・トラフ内	19	m			
600Vボ°リエチレン絶縁 耐燃性ボ°リエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1. 6mm- 3C FEP内 (PF・CD)	14	m			
600Vボ°リエチレン絶縁 耐燃性ボ°リエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1. 6mm-3C 天井・床・ビ°ット・トラフ内	24	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	29	m			
タンプ°ラスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×1 ネーム付 - -	1	個			
タンプ°ラスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×1 ネーム付 PL ×1 -	14	個			
LED照明器具	LRS1 - -13 LN	10	個			
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー 付)	中四角 浅型 D44	24	個			
合成樹脂製 スイッチボックス(カバー付)	埋込 1個用	15	個			
照明器具 取外 し・再取付	医局 1250×300 FL40×3相当 埋込ルーバ° ー付 開口切込・補強共	3	個			
照明器具 取外し ・再取付	応接室 他 ダ°ウンライト φ150	9	個			
照明器具 取外し ・再取付	医師談話室 他 シーリング°ライト IL40W×5灯用	1	個			
計						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

病室		撤去工事		撤去工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
600V絶縁ケーブル 撤去	1. 6mm ² - 2C 管内 再使用しない	10	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	1. 6mm ² - 2C 二重天井・床内、ビット・トラフ内 再使用しない	21	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	1. 6mm ² - 3C 二重天井・床内、ビット・トラフ内 再使用しない	2	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF管、CD管) 撤去	16 再使用しない	10	m			
シーリングスイッチ(大角連 用形) 撤去	1P 15A ×1	10	個			
照明器具 撤去	シーリング	1	個			
位置ボックス 撤去	再使用しない	1	個			
600V絶縁電線 撤去	2. 0mm ² × 1本 PF管内 再使用しない	346	m			
600V絶縁電線 撤去	2. 0mm ² × 1本 再使用しない	35	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF管、CD管) 撤去	16 再使用しない	3	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF管、CD管) 撤去	22 再使用しない	1	m			
位置ボックス 撤去	再使用しない	10	個			
トイレ呼出しボタン 撤去		9	個			
計						

[illegible]

[illegible]

病室					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
換気設備	機器設備	1	式		
計					
衛生器具設備		1	式		
計					
給水設備		1	式		
計					
排水設備		1	式		
計					
給湯設備		1	式		
計					
撤去工事		1	式		
計					
発生材処理		1	式		
計					

[illegible]

[illegible]

四万十市

病室		排水設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
排水・硬質ポリ塩化ビニル 耐火二層管 (VP)	機械室・便所 40A 雑排水	1	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル 耐火二層管 (VP)	機械室・便所 50A 雑排水	17	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル 耐火二層管 (VP)	屋内一般 50A 雑排水	4	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル 耐火二層管 (VP)	機械室・便所 75A 雑排水	1	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル 耐火二層管 (VP)	屋内一般 75A 雑排水	4	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル 耐火二層管 (VP)	機械室・便所 100A 雑排水	5	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル 耐火二層管 (VP)	屋内一般 100A 雑排水	3	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル 耐火二層管 (VP)	機械室・便所 75A 汚水排水	11	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル 耐火二層管 (VP)	屋内一般 100A 汚水排水	2	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル 耐火二層管 (VP)	機械室・便所 100A 汚水排水	10	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル 耐火二層管 (VP)	屋内一般 75A	5	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル 耐火二層管 (VP)	機械室・便所 75A	8	m			
排水管 保温	グラスウール 天井内,ハ イブ シャフト内 アルミガラスクロス 40A	1	m			
排水管 保温	グラスウール 天井内,ハ イブ シャフト内 アルミガラスクロス 50A	21	m			
排水管 保温	グラスウール 天井内,ハ イブ シャフト内 アルミガラスクロス 80A	16	m			
排水管 保温	グラスウール 天井内,ハ イブ シャフト内 アルミガラスクロス 100A	19	m			
既存配管接続	65A 樹脂管 保温無	1	か所			
既存配管接続	75A 樹脂管 保温無	2	か所			
既存配管接続	50A 樹脂管 保温有	1	か所			
既設配管接続	75A 樹脂管 保温有	4	か所			

[illegible]

四万十市

病室 撤去工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
大便器撤去	タンク式 再使用しない	9	組			
タオル掛け 撤去	金属製	9	個			
シャワーセット固定式シャワー 撤去	混合水栓 吐水口	9	組			
洗面器撤去	水栓1個、水栓2個 再使用しない	9	組			
鏡撤去	再使用しない	10	枚			
化粧棚撤去	陶器製 再使用しない	10	個			
手洗器撤去	再使用しない	9	組			
混合水栓 撤去	再使用しない	18	組			
消火・圧力配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 25A 消火	4	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)	屋内一般 40A 雑排水	1	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)	機械室・便所 50A 通気	2	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)	屋内一般 50A 雑排水	12	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)	機械室・便所 50A 雑排水	5	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)	屋内一般 65A 通気	1	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)	機械室・便所 75A 雑排水	5	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)	機械室・便所 75A 汚水排水	1	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)	屋内一般 75A 通気	1	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)	機械室・便所 75A 通気	1	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)	機械室・便所 100A 雑排水	7	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)	機械室・便所 100A 汚水排水	16	m			

[illegible]

