## 指名停止について

| 商号又は名称     | 株式会社立目工務店                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 代表者の職及び氏名  | 代表取締役 立目 敬次                                                                                                                                                                                                                                      |
| 主たる営業所の所在地 | 四万十市安並1662番地3                                                                                                                                                                                                                                    |
| 指名停止期間     | 1月(令和4年5月13日から令和4年6月12日まで)                                                                                                                                                                                                                       |
| 指名停止理由     | 四万十市が発注した令和3年度四万十市立中村西中学校屋内運動場大規模改造事業(統合)(建築主体工事)に関し、舞台天井に設置するバトン2本及び滑車を固定する木下地材を天井下地材に直接ビス止めしたのみの施工としていたことにより、天井下地材を接合する既存クリップが荷重に耐えられずに変形して外れ、その勢いと重さでビスが天井下地材から抜け、バトン2本及び滑車ごと木下地材が落下した。  ※ 該当条項 四万十市指名競争入札参加資格停止措置要領第3条別表第1第2号「過失による粗雑工事等」に該当 |

## 指名停止について

| 商号又は名称     | 株式会社プラス1設計室                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 代表者の職及び氏名  | 代表取締役 永冨 達也                                                                                                                                                                                                                         |
| 主たる営業所の所在地 | 四万十市古津賀2939番地8                                                                                                                                                                                                                      |
| 指名停止期間     | 1月(令和4年5月13日から令和4年6月12日まで)                                                                                                                                                                                                          |
| 指名停止理由     | 四万十市が発注した令和3年度四万十市立中村西中学校<br>屋内運動場大規模改造事業(統合)監理委託業務に関し、舞<br>台天井に設置するバトン2本及び滑車を固定する木下地材<br>の取付方法について、施工方法の検討、確認を行わず、施<br>工図を承認したため、天井下地材を接合する既存クリップ<br>が荷重に耐えられずに変形して外れ、その勢いと重さでビ<br>スが天井下地材から抜け、バトン2本及び滑車ごと木下地<br>材が落下した。<br>※ 該当条項 |
|            | 四万十市指名競争入札参加資格停止措置要領第3条別<br>表第1第2号「過失による粗雑工事等」に該当                                                                                                                                                                                   |